

**Vysvetlenie k výzve na predloženie ponuky z dňa 14.9.2020 pre predmet zákazky:
Autobusové zastávky Brodské**

Verejný obstarávateľ: Obec Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské

1. Otázka od uchádzača:

Dobrý deň

NA základe výzvy ktorú ste nám doručili by sme sa chceli spýtať na špecifikáciu daných prístreškov.

- 1,hrúbku kovového rámu
- 2,hrúbku polykarbonátu
- 3,hrúbka bezpečnostného skla

Odpoveď verejného obstarávateľa na položenú otázku:

Technická špecifikácia zastávkových prístreškov

Rozmery prístrešku sú 3,0 x 1,80 x 2,50 m (dl. x šír. x výš.). Konštrukcia je vyhotovená ako kovový rám s konečnou povrchovou úpravou. Konštrukcia musí mať viacnásobnú ochranu ochranu povrchov proti korózii a proti vplyvu vonkajšieho prostredia, tj. kombinácie žiarového zinkovania + 1x základný a 2x vrchný synt/polyuretán náter + 1x email, alebo v kombinácii s poplastovaním, či iným spôsobom vrstvenej ochrany. Zastrešenie je oblúkové, krytinu tvorí dutinkový polykarbonát hnedý odtieň, súčasťou strechy sú odkvapy vo farbe prístrešku. Bočné výplne stien sú z troch strán a sú vyhotovené z číreho bezpečnostného tvrdeného skla. V prístrešku je integrovaná lavička dl. 2,0m z tvrdého lakovaného dreva. Montáž prístrešku bude realizovaná na predpripravené oceľové pozinkované kotevné tŕne, osadené do betónového základu. Základy prístrešku tvoria nové betónové základové pätky. Kotvenie konštrukcie bude realizované podľa technických požiadavkov konkrétneho výrobcu vybraného typu zastávkového prístrešku. Osadenie a kotvenie musí zároveň spĺňať požiadavky na únosnosť spojov voči vytiahnutiu kotiev pôsobením vetra na zastávkový prístrešok a tiež mať realizovanú úpravu spojov proti krádeži a odcudzeniu. Súčasťou vybavenia zastávkového prístrešku je lavička s operadlom integrovaná do konštrukcie prístrešku a vývesná tabuľka na umiestenie jazdného grafikonu.

Min. požiadavky na prevedenie zastávkového prístrešku:

Nosný rám prístrešku:	Oceľ S235 a vyššie
Nosné profily:	TR / SHS / RHS profily min. hrúbky 3mm – 4mm
Zastrešenie:	PKB LEXAN 2UV komorový hrúbky 10mm číre / bronz
Steny:	Plexisklo PMMA hrúbky 6mm číre
Príslušenstvo:	Kotevné tŕne, spoj. materiál, zasklievacie doplnky, lišty a ost.

Nosný rám, zastrešenie, klampiarske prvky, lavičku a grafikon jemne farebne zosúladiť.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky, projektovej dokumentácii, v technickej špecifikácii, alebo vo výkaze výmer použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok, alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V takýchto prípadoch platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Uchádzač môže ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

V Brodskom, 2.10.2020